

ゼロ災害!! への挑戦

vol.90



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「災害事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。

使用済みカセットボンベの廃棄作業中、 火災が発生して火傷を負った。

カラオケボックスの厨房で使用済みカセットボンベのガス抜きを行っていた際、突然ガスへの引火による火災が発生し作業員2名が火傷を負った。

発生原因

- ・ 厨房内の換気が不十分だったためガスが充満したこと。
- ・ 製氷機内のサーモスタットが起動時に発した火花によってガスに引火したこと。

※サーモスタットとは…温度を一定に保つため、自動的に温冷のスイッチ切替を行う装置のこと。

災害防止 対策

- ・ ガス抜き作業は換気が十分な場所または屋外で行うこと。
- ・ 火気や厨房機器のそばでガス抜き作業を行わないこと。

※機器のスイッチなどが発するごく小さな火花でも、充満したガスに引火する恐れがあります。



業種	災害の種類	被害者数
その他の接客娯楽業	火災	2人(休業)